

Rønnede vandværket har i 2012 udpumpet 114.949 m<sup>3</sup> vand, dette er ca. 8.000 m<sup>3</sup> vand mindre end sidste år, det beror på, at et par store virksomheder har brugt væsentligt mindre, hvor forbruget hos private er stort set det samme som i 2011.

Vandværkes ledningstab er på ca. 5 % eller 5.748 m<sup>3</sup> som er det samme som sidste år og ud af dette er der brugt 758 m<sup>3</sup> til skylning af filterne på vandværket.

Der er løbene i 2012 udtaget 8 vandanalyser på ledningsnettet og vandværkes, alle analyseprøver har ligget under kravværdierne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007.

Fra udgangen af 2012 skal alle vandværker have termograferet deres el-tavler, hvis dette ikke foretages vil forsikringen ved skade fordobler selvrisikoen, hvis der foretages termografering bortfalder selvrisikoen. Termograferingen skal foretages hvert anden år.

Rønnede Vandværks el-tavle er på 4,8 m<sup>2</sup>, og udgiften for dette er kr. 2100,00.

Det har vist sig, at Rønnede Vandværk for år tilbage ikke ved lægning af forsyningsledninger over privat grund, har foretaget tinglysninger af forsyningsledninger. Det vil sige, at lodsejeren uden varsel kan afbryde ledningen hvis der skal foretages dræningsarbejder eller opføres en bygning, uden at vi bliver underrettet eller kan kræve erstatning. Bestyrelsen har derfor bedt Landinspektør Thvilum, Odder om tage udtrækninger af tingbogen og udarbejde fuldmagter til underskrivelse af de berørte lodsejerne. Dette arbejde forventes afsluttet i 2013.

Efter sommerferien fik Vandværket udført en tilstandsrapport af Rådgivende Ingeniørfirma Nielsen & Risager, Næstved, for at få nogle andre øjne til at tjekke Vandværkets helbredstilstand og udfærdig en rapport så bestyrelsen ved hvad investeringer der efter deres opfattelse, eventuelt kunne komme i fremtiden og om de svare til dem vi i bestyrelsen arbejder med. De i rapporten nævnte vedligeholdelser og renoveringer på vandværksbygningen var også dem vi i bestyrelsen arbejder med, men at få det sat på skema giver overblik på kommende investeringer.

Bestyrelsen besluttede på et møde i august måned, at starte udskiftningen af de vandmålere der er faldet for aldersgrænsen på 12 år, med Kamstrup Multical 21 måler monteret med fjernaflæsning, udskiftningen fordeles over 3 år med ca. 350 stk. om året. Der blev indhentet tilbud fra 3 vvs-installatører om udskiftning og montering af nye vandmålere. P.E. Larsen, Bårse som er Vandværkets vvs-installatør kom med det bedste tilbud på kr. 180.000 for ca. 1000 stk.

Endvidere er der indkøbt nyt forbrugerdatabase til registrering og aflæsning af de nye vandmålere, samt nyt regnskabssystem for ca. kr.35.000 det regnskabssystem vi har i dag er fra 1992 og kan ikke håndtere vandmålere med fjernaflæsning.

Vi regner med, at sidste gang forbrugerne selv skal aflæse deres vandmåler er den 31.12.2013 vi vil godt have et par prøveaflæsninger inden vi helt går over til fjernaflæsning den 31.12.2014.

Ved udskiftning af parti 1. har det vist sig **meget** svært, at få en aftale i stand med dem der har monteret vandmåleren inde i huset. Aftalen på generalforsamlingen i 1998 var, at hvis man ikke ønskede vandmåleren monteret i målerbrønd, skulle man sørge for at vandværket kunne få adgang til huset ved reparation eller udskiftning af vandmåler. Ved udskiftning af parti 2. vil vi meddele med brev, hvornår vi kommer og udskifter vandmåleren, og er der ikke adgang for udskiftning af vandmåleren i huset vil vi fremsende regning for forgæves besøg. Det har ved udskiftning af parti 1. kostet andre andelshaverer kr. 8.000 ved forgæves kørsel og det er ikke acceptabel for andre andelshaverer.

I oktober måned fik vi rensset vores store renavandstank, tanken har ikke været tømt eller efterset siden den blev bygget i 1986. Som vi også havde regnet med, viste tanken sig at være i utrolig god stand, som til dels beror på, at den er overbygget og inspektionshullet er inde på vandværket så fremmelegemer ikke har adgang. Så efter en rensning af bunden ved sugning, kan tanken holde 15 år igen inden der igen skal ske inspektion.

Bestyrelsen har hen over sommeren haft en drøftelse af vandværkets lagerplads for opbevaring af reservedele, maskiner til vedligeholdelse af grønne områder samt nye og nedtaget vandmålere.

Vi har i dag et skur på 2x2m som er alt for lille til at rumme de materialer vi har, det er så fyldt, at selv små reparationer ikke kan udføres indendørs.

Der var enighed i bestyrelsen om behovet for større lagerplads men i og med, at vi har lejet en container er der tid til, at undersøge hvad der af muligheder enten ved at udbygge eksisterende bygninger eller opføre en ny.

Vi har derfor på mødet den 12. feb. 2013 besluttet at bygge 32 m<sup>2</sup> til eksisterende vandværksbygning. Arbejdet vil blive udført af Entreprenør Preben Eriksen, Nielstrup til en pris af kr. 320,000 arbejdet påbegyndes til foråret og er planlagt til at vare 2-3 måneder.

Der er kommet ny lovgivning for kurser for vandværksfolk om pasning af vandværker. Den der passer vandværket til daglig og gør rent på værket skal have gennemgået et 2 dages hygiejnekursus og den der står for driften, skal have bestået et drift kursus af 3 dages varighed. Der kommer efterhånden så mange nye krav til vandværkerne at det inden så længe bliver nødvendigt, at ansætte en uddannet driftsleder. For det at passe et vandværk er ikke mere noget man kan afse tid til i sin fritid, det kræver viden og indsigt i maskindrift, vandanalyser og hvad midler der må bruges til rengøring. Jeg er godt klar over det er levningmidler vi har med at gøre, og hygiejnen skal være i orden, men der er kun én til at betale det er forbrugerne og det er jer.

## Information til forbrugerne.

1. Rønnede Vandværk, Gl. Næstvedvej 19, Postbox 28, 4683 Rønnede

Drift vandværket mobil 40 44 44 92

Kasserer mobil 28 44 42 12

Vandværkes bestyrelse kan ses på hjemmesiden.

E-mail: [post@roennede-vandvaerk.dk](mailto:post@roennede-vandvaerk.dk)

[formand@roennede-vandvaerk.dk](mailto:formand@roennede-vandvaerk.dk)

[kasserer@roennede-vandvaerk.dk](mailto:kasserer@roennede-vandvaerk.dk)

[it@roennede-vandvaerk.dk](mailto:it@roennede-vandvaerk.dk)

Hjemmeside: [www.roennede-vandvaerk.dk](http://www.roennede-vandvaerk.dk)

1. Forsyningsområde: Rønnede By, Rønnede Industriområde, Gl. Næstvedvej, Borup By, Vester Egede, Vordingborgvej, Skoverup, Olstrup By, Ulse by og Skov Torup.

1. Kort over forsyningsområdet findes på Vandværket.

1. Rønnede Vandværk har i 2012 udpumpet 114.949 m<sup>3</sup> vand. Vandværket har 4 borer, 3 borer syd for Ny Næstvedvej og 1 boring nord for Ny Næstvedvej på Boldbanen. Alle 4 borer ligger inde for en radius af 400 m fra Vandværket.

1. Vandbehandling: Råvandet gennemgår en iltningproces, som fjerner vandets naturlige svovlbriente og methanindhold. Derefter pumpes vandet over sandfilter 2 gange hvor jern og mangan aflejres, inden vandet løber ned i renavandstankene, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne.

Vandet har en hårdhed på **15,0 dh**, drikkevandets kvalitet og kvalitetskrav kan ses på Vandværkes hjemmeside.

**Rønnede Vandværk**

**Gl.Næstvedvej 19**

**4683 Rønnede**

**CVR-nr.18858312**

## ÅRSRAPPORT 2012

Vejlesby&Jensen-Olsgaard&Seeding-Revisionsfirmaet OleTraberg

Registreret Revisionsaktieselskab

Vadestedet 6      Telefon      CVR-nr. 27433863  
55721522

4700 Næstved      Telefax      E-  
55771522      mail: [revisor@vadestedet6.dk](mailto:revisor@vadestedet6.dk)

Balance pr. 31. december

Note	2012	2011
	kr.	kr.
Aktiver		
5 Ejendom matr. nr. 3 Hog 3 BN, Rønnede	240.000	468.200
6 Vandforsyningsanlæg	5.443.471	5.589.601
6 Driftsmidler og inventar	117.528	235.057
Materielle anlægsaktiver ialt	5.800.999	6.292.858
7 Værdipapirer	7.527	6.124

Finansielle anlægsaktiver ialt	7.527	6.124
Anlægsaktiver ialt	5.808.526	6.298.982
8 Tilgodehavende moms	139.849	63.669
Beholdningmålere/målerbrønde	65.984	72.625
9 Tilgodehavender	2.647	22.831
10 Bankindestaende	2.660.579	2.707.508
Kassebeholdning	377	619
Omsætningsaktiver ialt	2.869.436	2.867.252
Aktiver ialt	8.677.962	9.166.234
Passiver		
Egenkapital		
11	8.542.881	9.103.207

Skyldige omkostninger	132.641	59.876
Skyldig A-skat,feriepengem.v.	2.440	3.151
Kortfristet gæld ialt	135.081	63.027
Passiver ialt	8.677.962	9.166.234

Note	2012kr.	Budget 2012tkr.	Budget 2013tkr.
<b>1</b> Indtægter	945.650	961	960
<b>2</b> Personaleudgifter	-28.487	-24	-25
<b>3</b> Driftsomkostninger	-597.320	-584	-794
<b>4</b> Administrationsomkostninger	-405.491	-246	-329
<b>Resultat af afskrivninger og renter</b>	<b>-85.648</b>	<b>107</b>	<b>-188</b>
<b>6</b> Afskrivninger	-306.127	-285	-285
<b>Resultat renter</b>	<b>-391.775</b>	<b>-178</b>	<b>-473</b>
Udbytte indkomst	228	0	0
Renteindtægter,bankindestaende	58.130	40	50

Renteudgifter,kreditorer	-2	0	0
Renteudgifter, Skat	-110	0	0
<b>Aretsresultat</b>	<b>-333.529</b>	<b>-138</b>	<b>-423</b>

pbv

Arne Skovby

Formand